

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Васькин А.С.

" " _____ 2024 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта *Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кочёвская средняя общеобразовательная школа» (новый корпус)*
- 1.2. Адрес объекта: *619320, Пермский край, Кочевский район, с.Кочево, ул. А.Хомяковой, 3*
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2этажное, площадью 5658.7 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка площадью 36457 кв.м,
- 1.4. Год постройки здания: 2021 г., последнего капитального ремонта: г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ (текущего, капитального):
текущий ремонт - нет.;
капитальный нет.
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование: *Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кочёвская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Кочёвская СОШ»*
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *619320, Пермский край, Кочевский район, с.Кочево, ул. А.Хомяковой, 3*
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности: государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация: Управление образования Кочевского муниципального округа Пермского края
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 619320 с.Кочёво, ул. Калинина 5

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития.
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 400 чел. в день
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка-инвалида - нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Остановка общественного транспорта «Автастанция Кочево»

Автобус: №736 Кочево-Пермь

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 550м

3.2.2. Время движения (пешком): 8-10 мин

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет). нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН:	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	Б
6	нарушением умственного развития	А

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У) – территория доступна полностью для инвалидов с нарушением органов слуха и умственного развития. ДЧ-И (О) – территория доступна частично для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата ВНД (С, К) – территория временно недоступна для

		инвалидов с нарушением органов зрения для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске.
2	Вход в здание	ДП-И (Г, У) – вход доступен полностью избирательно для инвалидов с нарушением слуха и инвалидов с нарушением умственного развития. ДЧ-И (К, О) – вход в здание доступен частично избирательно для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске. ДУ (С) – вход в здание доступен условно для инвалидов с нарушением зрения (помощь персонала)
3	Путь (пути) движения внутри здания	ДП-И (Г, У) – Зона доступна полностью для инвалидов с нарушением слуха и нарушением умственного развития. ДЧ-И (О) - зона доступна частично избирательно для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. ДУ (К,С) – зона доступна условно (оказание помощи со стороны персонала) для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, для инвалидов с нарушением зрения.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У, Г) – зона целевого назначения доступна полностью избирательно для инвалидов с нарушением умственного развития, для инвалидов с нарушением органов слуха. ДЧ-И (О, К) – зона доступна частично избирательно для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, для инвалидов, передвигающихся на кресле - коляске. ДУ (С)- зона доступна условно для инвалидов с нарушением органов зрения. При организации сопровождения.
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У) – функциональная зона доступна полностью для инвалидов с нарушением слуха, нарушением умственного развития. ДЧ-И (К, О) – функциональная зона доступна частично для инвалидов на кресле - коляске, с нарушением опорно-двигательного аппарата. ВНД (С) – функциональная зона временно не доступна для инвалидов с нарушением зрения.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О, У, Г) - системы информации на объекте доступны полностью для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением умственного развития и слуха. ДЧ-И (С) - системы информации на объекте доступны частично для инвалидов с нарушением

		органов зрения
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У) – территория доступна полностью для инвалидов с нарушением органов слуха и умственного развития. ДЧ-И (О) – территория доступна частично для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата ВНД (С, К) – территория временно недоступна для инвалидов с нарушением органов зрения для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры.

По результатам обследования помещения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кочёвская средняя общеобразовательная школа» (новый корпус), расположенное по адресу: Пермский край, Кочевский район, с.Кочево, ул. А.Хомяковой, 3 считаем, что объект:

- доступен условно (оказание помощи со стороны персонала) для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. Недоступен второй этаж здания (на день обследования лифт не работал), имеются отклонения от норматива в оборудовании санитарно-гигиенического помещения, высокие ступени на пути движения, недоступные столы в классах. На пути движения оборудованы тактильные напольные указатели.

- доступен условно (оказание помощи со стороны персонала) для инвалидов с нарушением органов зрения. Недостаточная информационная составляющая.

- объект частично доступен для инвалидов с поражением органов слуха – отсутствует система усиления звука в учебных кабинетах (индукционная петля, услуги с использованием русского жестового языка для инвалидов по слуху не оказываются)

- объект частично доступен для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата. Ненормативные ступени и поручни наружной лестницы, а также поручни лестниц внутри здания, отсутствуют нормативные стулья с подлокотниками, не во всех помещениях нормативная высота порогов. На пути движения оборудованы предупреждающие тактильные напольные указатели.

- объект полностью доступен для инвалидов с нарушением умственного развития. Альтернативное обучение детей – инвалидов в зависимости от категории организовано в специализированных учебных заведениях (коррекционных школах разных видов).

В организации принят документ об оказании помощи инвалидам.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт Организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт Организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт Организационные мероприятия

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт Организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт Организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт Организационные мероприятия
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт Организационные мероприятия

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения адресной программы адаптации объекта

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

- объект доступен полностью для инвалидов с поражением органов слуха, умственного развития, для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата.

- объект доступен частично для инвалидов с поражением органов зрения, для инвалидов на креслах-колясках.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

Оценка будет произведена после выполнения работ по адаптации объекта.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Согласование требуется в случаях, указанных в п. 4.4. Акта обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, <https://bezbarierov.permkrai.ru/>
дата: _____

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: № акта _____ от "26" августа 2024 г.

2. Решения Комиссии _____ от "___" _____ 202__ г.